



Dichiarazione di conformità Conformity declaration

**N° 0043313**

Il Costruttore/the builder/le producteur: **ELCOS S.r.l.**
ss 234 Km 58,250 Grumello Cremonese CR Italy

Dichiara sotto la sua sola responsabilità che la macchina di seguito descritta è conforme alle seguenti direttive:
Declares full and sole responsibility that the described machine is conform to the following directives:
Déclare sous sa propre responsabilité que le groupe électrogène décrit de suite est conforme aux normes suivantes:

- 2006/42/CE - direttiva macchine / machine directive / Directive de machine
- 2014/35/UE - direttiva bassa tensione / low voltage directive / Directive basse tension
- 2014/30/UE - direttiva compatibilità elettromagnetica / electromagnetic compatibility / Directive compatibilité électromagnétique
- 2005/88/CE - direttiva rumorosità / noise directive / Directive relative aux émissions sonores
- IEC/EN 60204/1 - equipaggiamento elettrico macchine / electrical machine equipment / Équipement électrique des machines
- ISO 8528 - potenza gruppi elettrogeni / generating set power / Puissance groupes électrogènes
- 2011/65/CE - direttiva ROHS restrizione per sostanze pericolose / restriction of hazardous substances.
- D. Lgs. n. 262/2002 / Legislative Decree nr. 262/2002

Fascicolo tecnico custodito da: / Technical file kept: / Dossier technique conservé par:
Marco Rozzi, s.s. 234 km 58,250 Grumello Cremonese (CR) Italy

Marca Mark / Marque	ELCOS	
Tipo Type / Type	Gruppo Elettrogeno (B.45)	
Modello Model / Modèle	GE.AI3A.066\060.SS+012	
Potenza netta installata (kWe) Net power installed (kWe)/Puissance nette installée (kWe)	48,0	
Matricola Serial number / Numéro de série	43313	
Anno costruzione Year of construction / Date de construction	2023	
Livello di pressione sonora a 7 mt. ± 3 dB(A) Acoustic pressure level to 7 mt. ± 3 dB(A) Niveau pression acoustique à 7 mt. ± 3 dB(A)	65	
Livello di potenza sonora garantito ± 3 dB(A) Guaranteed acoustic power level ± 3 dB(A) Niveau de puissance acoustique garanti ± 3 dB(A)	90	Ammesso fase 2 LWA 95 + log Pel dB(A)

La misurazione ed il calcolo della potenza sonora è stato eseguito rispettando l'allegato 3 direttiva 2005/88/CE con uno strumento Bruel & Kjaer 2250 certificato. / The measurement and the calculation of sound power has been performed according to the directive 2005/88/CE attachment 3 with Bruel & Kjaer 2250 certified device. / La mesure et le calcul de la puissance acoustique sont réalisées en conformité à la directive 2005/88/CE pièce jointe 3 avec le Brüel & Kjær 2250 certifié.

Il responsabile / The manager / Le responsable
Marco Rozzi